

Karta danych technicznych

Firetect PA Coating



Powłoka do uszczelnień przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Klasa odporności ogniowej

EI 180

Nr kat.	6000
Opakowanie	wiaderko 10 kg
ETA	ETA-14/0260
DoP	CPR-14/0260-coat

- * **ETA | Europejska Aprobata Techniczna**
- * **DoP | Deklaracja właściwości użytkowych**

- wykończenie dymoszczelne otworów strukturalnych + przepusty:
 - połączenia "płyta do płyty" PA + połączenie płyty z krawędzią otworu
 - klapy przeciwpożarowe, instalacja + modernizacja
 - kanały powietrzne, okładziny o klasyfikacji ogniowej
 - "puste" otwory

WSKAZÓWKA: w przepustach kablowych powłoka NIE JEST WYMAGANA dla tras kablowych i kabli do EI 60

- przepusty rur
 - miedź / stal $\leq \varnothing 101$ mm
 - rury spiralne $\leq \varnothing 125$ mm, w tym zawory *

SPOSÓB MONTAŻU:

Schemat montażowy na stronie 2-4.





